

КНМ 26220061000201036334

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления),

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8(8652) 34-94-05, факс 8(8652) 75-96-55

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99; ГУ МЧС России по СК - 8(8652)39-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Александровскому и Новоселицкому муниципальным округам управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

356300, Александровский муниципальный округ, с. Александровское, ул. Заводская, д. 18,

E-mail: aleksandrovsk77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8(86557) 2-67-50

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-018-2022/00018pc / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 34 "Фиалка", ИНН 2601004910

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 26-018-2022/00018pc от « 15 » февраля 20 22 г.

в период с « 21 » февраля 20 22 г. по « 05 » марта 20 22 г.

Дознавателем ОНД и ПР по Александровскому и Новоселицкому муниципальным

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю капитаном внутренней

органа государственного пожарного надзора)

службы Слепченко Владиславом Александровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 34

"Фиалка", Довгалева Татьяна Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить наличие и хранение технической документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре установленной в помещениях здания школы, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	
2.	Обеспечить проведение ежегодного <u>испытания</u> систем противопожарной защиты административного здания учреждения (системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре) эксплуатирующийся сверх срока службы (более 10 лет), до их замены в установленном порядке. Монтаж систем осуществлялся в мае 2008 года в соответствии с актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 30.05.2008 г.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	
3.	Обеспечить определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения котельной (литер Б) расположенного на территории учреждения, с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03, и обозначением категорий на входной двери указанного помещения с наружной стороны.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	
4.	Обеспечить в здании учреждения в помещениях: общего коридора, подготовительной группы, младшей группы и средней группы, прокладку электрической проводки не по горючему основанию.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «3» пункта 35 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.11.2022 г.	

		Российской Федерации».		
5.	Обеспечить наличие <u>документации</u> , подтверждающий показатели пожарной опасности примененных материалов на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен, и напольного покрытия полов путей эвакуации применяемых в помещениях подготовительной группы, младшей группы и средней группы, либо демонтировать облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен, и напольного покрытия полов путей эвакуации.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	
6.	В здании учреждения при эксплуатации эвакуационных путей (коридор) ведущих из: подготовительной группы, младшей группы и средней группы, <u>выполнить облицовку стен, напольное покрытие путей эвакуации (коридор) из материалов класса пожарной опасности материала не более КМ1, КМ2, либо демонтировать облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен, и напольного покрытия полов путей эвакуации.</u> На объектах класса функциональной пожарной опасности – Ф 1.1, допускается применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации класса пожарной опасности материала не более КМ1, КМ2.	Статьи 4, 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	
7.	Обеспечить определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения <u>пищеблока</u> расположенного в административном здании учреждения, с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП 12.13130.2009 и НПБ 105-03, и обозначением категорий на входной двери указанного помещения с наружной стороны.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	
8.	Обеспечить определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения <u>прачечной</u> расположенной в административном здании учреждения, с проведением соответствующих расчетов по методикам, изложенным в СП	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.11.2022 г.	

12.13130.2009 и НПБ 105-03, и обозначением категорий на входной двери указанного помещения с наружной стороны.			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*заведующий Добровольный А.И.
Служба Детский сад №34 "Радость"*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

« 05 » *марта* 2022 г.

Дознаватель ОНД и ПР по Александровскому
и Новоселицкому муниципальным округам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
капитан внутренней службы Слепченко В.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

« 05 » марта 2022 г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.